

分析結果速報



報告書宛先: ○○○○株式会社 様
件 名: アスベスト含有調査
現場住所: ○○県○○市○○町○○番地
分析方法: 定性分析 JIS A 1481-1:2016、定量分析 JIS A 1481-5:2021
特記事項: -

発行No. NS000000-00Z
発行日 2024年6月3日
ユーロフィン日本総研株式会社
浜松アスベスト事業部
静岡県浜松市中央区西島町1325
TEL:053(425)7531

No.	試料名			採取日	検出の有無
	採取場所				
定性分析結果					定量分析結果 基準値 0.1 %以下
層	外観色	層割合	アスベスト名（推定含有率）		
001	仕上塗材			2024/5/24	検出
	外壁				
1	乳白色	10 %	—		Chr 0.8 %
2	白	40 %	—		
3	灰	20 %	Chr(0.1 %-5 %)		
4	ライトグレー	30 %	—		
—	—	—	—		
—					
002	アスファルト防水			2024/5/24	検出
	屋上				
1	灰	10 %	—		Tre/Act 3.0 %
2	黒	90 %	Act(0.1 %-5 %)		
—	—	—	—		
—	—	—	—		
—	—	—	—		
—					
003	岩綿吸音板			2024/5/24	検出
	1階 天井				
1	乳白色	10 %	—		Chr 1.3 %
2	ライトグレー	90 %	Chr(0.1 %-5 %)		
—	—	—	—		
—	—	—	—		
—	—	—	—		
—					
004	クロス+石膏ボード			2024/5/24	検出
	1階 壁				
1	乳白色	5 %	—		Chr 0.3 %
2	黄	5 %	Chr(0.1 %-5 %)		
3	ベージュ	5 %	—		
4	白	80 %	—		
5	ベージュ	5 %	—		
—					
005	Pタイル			2024/5/24	不検出
	3階 床				
1	乳白色	70 %	—		—
2	ベージュ	10 %	—		
3	ライトグレー	20 %	—		
—	—	—	—		
—	—	—	—		
—					

・外観色、層割合、推定含有率は目視にて判断しました。お客様からの表層指示があった場合、層1を表層側としました。
・アスベストの種類は次の通りとしました。Chr:クリンタイル, Amo:アモサイト, Cro:クロシドライト, Tre:トレモライト, Act:アクチノライト, Ant:アンソフィライト
・外観色の情報については、分析対象の状況によって不検出層同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

石綿事前調査結果報告システム 分析調査実施者情報

発行No. NS000000-00Z

ユーロフィン日本総研株式会社
静岡県浜松市中央区西島町1325

本資料は、元方（元請）事業者にて行う石綿事前調査結果の電子報告に関する情報提供のための参考資料です。
各記載事項は、本発行番号における分析結果のみに適用されます。

■「元方（元請）事業者情報」欄への入力情報

分析調査を実施した者	
氏名	〇〇 〇〇
所属する機関又は法人の名称	ユーロフィン日本総研株式会社
講習実施機関の名称	公益社団法人日本作業環境測定協会

■「請負事業者情報」欄への入力情報

※弊社が「請負事業者」に該当する場合のみ記載ください。

事業者の名称	ユーロフィン日本総研株式会社									
労働保険番号	22	-	1	-	01	-	021058	-	000	
	元方（元請）事業と同じ		なし（又は不明）							
請負事業者の住所										
	郵便番号	430	-	0837						
	都道府県・市区町村名等	静岡県浜松市中央区								
	住所（続き）	西島町 1 3 2 5								
	電話番号（ハイフンなし）	0534257531								
事前調査を実施した者										
	氏名	※1								
	講習実施機関の名称	※1								
分析調査を実施した者										
	氏名	〇〇 〇〇								
	講習実施機関の名称	公益社団法人日本作業環境測定協会								
作業に係る石綿作業主任者の氏名	※2									

<入力に関する注意事項>

- ・実際の入力作業は、元方（元請）事業者が行う必要があります。（代理入力は認められておりません。）
- ・「元方（元請）事業者情報」および「請負事業者情報」欄への入力方法等は、届出ごとに元方（元請）事業者の責任において確認し判断ください。

※1_弊社にて調査を実施した場合の「事前調査を実施した者」に関する情報は、調査報告書をご確認ください。

持込分析の場合は、「事前調査を実施した者」の記載は該当しません。

※2_「作業に係る石綿作業主任者の氏名」の記載は該当しません。

★石綿事前調査結果システムに入力項目はございませんが「分析調査を実施した者」の資格番号が必要な場合、下記情報をご使用下さい。

資格番号 ★

JIS A 1481-1,5 Aランク 認定No.0000A0000